

ד' תמוז תשפ"ד
10/07/2024
סימוכין: 522421/1

לכבוד
קרן סיטון
מנהלת רכש
נופים אביזרי צנרת בע"מ

הנדון: אישור מוצר לשימוש עם מי שתיה
בהסתמך על תעודות בדיקה מס' 7412205974/2 של מכון התקנים הישראלי
להתאמה לדרישות ת"י 5452 (2022)

בהתאם להנחיות משרד הבריאות ולאחר בדיקת דגם מייצג של המוצר וקבלת המידע המתייחס אליו,
אין לנו התנגדות לשימוש במגוף טריז מסוג "Noffim Gate Valve Regev" תוצרת "ARVC", סין,
לשימוש ביישומי מי שתיה בטמפ' של עד 40°C .

האישור מתייחס למגופים בקטרים "12"-3".

כל שינוי במוצר או בהרכבו מחייב בחינה נוספת ואישור מחדש.

מכתב זה אינו מהווה המלצה לשימוש במוצר הנ"ל, ואין להשתמש בו לפרסום באמצעי התקשורת
ההמוניים.

אישור זה בתוקף עד לתאריך 24/03/2028.

בברכה,
אסף עמרם
ראש מדור מים
ענף כימיה, מזון ומים

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו-תקן

המידע באישור זה יפורסם ב"מנוע חיפוש מי שתיה ת"י 5452" באתר המכון